

Система добровольной  
сертификации в области пожарной  
безопасности  
"Коллегия "Огнезащита"



Система зарегистрирована в Едином  
реестре Федерального агентства по  
техническому регулированию и  
метрологии РОССТАНДАРТ  
Рег. номер РОСС RU.31401.04ИВА0  
от 18.12.2015 г.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССПБ.RU.KO03.H.000183

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Производственная Компания «Практика».  
ОГРН: 1037739947772. Адрес: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 43, кор. 2, ком. 14.  
Телефон: +7 (800) 505-36-05, +7 (495) 950-56-89. E-mail: org@euroluki.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Производственная Компания «Практика».  
ОГРН: 1037739947772. Адрес: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 43, кор. 2, ком. 14.  
Телефон: +7 (800) 505-36-05, +7 (495) 950-56-89. E-mail: org@euroluki.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория  
по Сертификации и Специальному Техническому контролю» (ООО «Лаборатория  
ССТК»), 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.23, стр.1, пом. 4, ОГРН:  
1157746237802. Аттестат аккредитации № ССПБ.RU.KO03 выдан 01.03.2018 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Люки ревизионные «Практика» под плитку, под покраску,  
напольные люки, торговой марки «Невидимка», выпускаемые по  
ТУ 25.11.23-001-71596255-2019. Номенклатуру-см.  
Приложение № 1. Серийный выпуск.

код ОК  
034-2014  
(ОКПД2)  
25.11.23

код ТН ВЭД  
России

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров на  
соответствие требованиям которых  
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 метод 2, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-2018  
п.11, п.13.

Показатели пожарной опасности согласно Приложения № 1  
(Бланк № 000336).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 0052-ДС от 28.05.2019, ИЛ  
ООО «Лаборатория ССТК», аттестат аккредитации № ССПБ.RU.KOИЛ03  
от 01.02.2018 г. Акт анализа состояния производства № 0180-АП/Д6 от  
29.04.2019 г., ОС «Лаборатория ССТК», № ССПБ.RU.KO03 выдан  
01.03.2018 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

ТУ 25.11.23-001-71596255-2019.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.06.2019 по 03.06.2022**

М.П.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Сумской

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Горшков

Система добровольной  
сертификации в области пожарной  
безопасности  
"Коллегия "Огнезащита"



Система зарегистрирована в Едином  
реестре Федерального агентства по  
техническому регулированию и  
метрологии РОССТАНДАРТ  
Рег. номер РОСС RU.31401.04ИВА0  
от 18.12.2015 г.

**Приложение № 1  
к сертификату соответствия № ССПБ.RU.KO03.H.000183**

Наименование продукции, на которую распространяется действие сертификата	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
Люки ревизионные «Практика» под плитку, торговой марки «Невидимка», изготавливаемые из комбинированных материалов (каркас дверцы и рама люка из алюминиевого профиля, полотно дверцы из ГВЛВ листа толщиной 10 мм), выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-71596255-2019.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие), группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью), группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)
Люки ревизионные «Практика» под покраску, торговой марки «Невидимка», изготавливаемые из комбинированных материалов (каркас дверцы и рама люка из алюминиевого профиля, полотно дверцы из ГКЛВ листа толщиной 12,5 мм), выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-71596255-2019.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие), группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью), группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)
Люки ревизионный «Практика» напольные, торговой марки «Невидимка», изготавливаемые из алюминиевого профиля (каркас рамы и крышки люка), стального оцинкованного листа (дно крышки люка толщиной 0,8-1,0 мм), выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-71596255-2019.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие), группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью), группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)



М.П.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Сумской

С.В. Горшков